

Information vom 07.02.2018 (KKW FSH)

Meldepflichtige Mitteilungen
nach der Informationsvereinbarung:



Einstufung INES-Skala INES 1

L'échelle INES

„Gemäß der Informationsvereinbarung zwischen der Präfektur Haut-Rhin und dem KKW Fessenheim, informieren wir Sie darüber, dass am Dienstag, den 06.02.2018 die Einstufung und Meldung eines Ereignisses vom 04.02.2018 an die französische Aufsichtsbehörde ASN als INES 1 Ereignis erfolgt ist. (siehe EDF-Meldung vom 07.02.2018)

Am 04. Februar 2018 wurde während eines periodischen Funktionstestes durch ein Team des Werkes festgestellt, dass ein System der Produktionseinheit Nr. 1 zur Überprüfung bzw. Validierung von Temperaturmessdaten nicht verfügbar war.

Da die gemessenen Temperaturen jedoch conform geblieben waren und das System unverzüglich nach Erkennen des Fehlers durch das Team wieder in Betrieb genommen wurde, hatte dieses Ereignis keine Auswirkung auf die Sicherheit der Anlage.

Der Vorfall wurde der ASN als INES 1 Ereignis gemeldet. Grund hierfür war die zeitlich verzögerte Entdeckung der Nichtverfügbarkeit der Vorrichtung. Dies stellt eine Verletzung der Betriebsvorschriften des Werkes dar.

Für Rückfragen und weitere Information stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Nicolas Bachelet
PCD1

Regierungspräsidium Freiburg, Az: 16-.4654.21/5

gez. Thomas Hosp
07.02.2018